

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn. „Budowa systemów fotowoltaicznych na terenie przedsiębiorstwa Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Gdańsku” - PN/3/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej instalacji fotowoltaicznej objętej zamówieniem. Czy zamawiający wymaga ochrony przeciwpożarowej wynikającej z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy. Zamawiający wymaga, aby projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. p.poż pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z SIWZ opracowanie przez wykonawcę dokumentacji budowlanej projektowej obejmuje m.in. zaktualizowanie instrukcji przeciwpożarowej.

Ponadto zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ wykonawca zobowiązany jest m.in. do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony oraz doboru właściwych metod organizacyjno-technicznych stosowanych na budowie w zakresie przepisów BHP i PPOŻ.

GLÓWNA KSIĘGOWA
PROKURENT

Karolina Głowacka

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Piotrusiewicz